

---

THE FIRES PREVENTION AND EMERGENCY  
RESPONSE ACT  
(C.C.S.M. c. F80)

**Manitoba Fire Code, amendment**

---

Regulation 20/2016  
Registered January 18, 2016

**Manitoba Regulation 155/2011 amended**

**1** The *Manitoba Fire Code, Manitoba Regulation 155/2011*, is amended by this regulation.

**2** The Schedule is amended by the Schedule to this regulation.

**Coming into force**

**3** This regulation comes into force on April 1, 2016.

---

LOI SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES ET  
LES INTERVENTIONS D'URGENCE  
(c. F80 de la C.P.L.M.)

**Règlement modifiant le Code de prévention  
des incendies du Manitoba**

---

Règlement 20/2016  
Date d'enregistrement : le 18 janvier 2016

**Modification du R.M. 155/2011**

**1** Le présent règlement modifie le *Code de prévention des incendies du Manitoba, R.M. 155/2011*.

**2** L'annexe est modifiée par l'annexe du présent règlement.

**Entrée en vigueur**

**3** Le présent règlement entre en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2016.

## **SCHEDULE**

**1           The following is added after Subsection 2.15.1.:**

### **2.15.2.   Hospitals and Personal Care Homes**

#### **2.15.2.1.   Application**

- 1) This Subsection applies to a building or part thereof that is designated as the following:
  - a) a hospital under the *Hospitals Designation Regulation*, Manitoba Regulation 47/93;
  - b) a personal care home under the *Personal Care Homes Designation Regulation*, Manitoba Regulation 108/2000.
- 2) Buildings to which this Subsection applies must be retrofitted to conform with Article 2.15.2.2. by January 1, 2026.

#### **2.15.2.2.   Sprinklers**

- 1) Except as provided in Sentences (2), an automatic sprinkler system must be installed in conformance with the *Manitoba Building Code*, Manitoba Regulation 31/2011.
- 2) An existing sprinkler system that is acceptable to the authority having jurisdiction is deemed to be in conformance with Sentence (1).

## **ANNEXE**

**1 Il est ajouté, après la sous-section 2.15.1., ce qui suit :**

### **2.15.2. Hôpitaux et foyers de soins personnels**

#### **2.15.2.1. Application**

- 1) La présente sous-section s'applique aux *bâtiments* suivants ou à l'une de leurs parties :
  - a) les hôpitaux au sens du *Règlement sur la désignation d'hôpitaux, R.M. 47/93*;
  - b) les foyers de soins personnels au sens du *Règlement sur la désignation de foyers de soins personnels, R.M. 108/2000*.
- 2) Les *bâtiments* auxquels s'applique la présente sous-section doivent être mis à niveau de manière à ce qu'ils soient conformes à l'article 2.15.2.2. au plus tard le 1<sup>er</sup> janvier 2026.

#### **2.15.2.2. Gicleurs**

- 1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2), les systèmes de gicleurs automatiques doivent être installés conformément au *Code du bâtiment du Manitoba, R.M. 31/2011*.
- 2) Les systèmes de gicleurs existants qui sont *acceptables* pour l'*autorité compétente* sont réputés être conformes au paragraphe 1).