
THE FIRES PREVENTION AND EMERGENCY
RESPONSE ACT
(C.C.S.M. c. F80)

Manitoba Fire Code, amendment

Regulation 20/2016
Registered January 18, 2016

Manitoba Regulation 155/2011 amended

1 The *Manitoba Fire Code, Manitoba Regulation 155/2011*, is amended by this regulation.

2 The Schedule is amended by the Schedule to this regulation.

Coming into force

3 This regulation comes into force on April 1, 2016.

LOI SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES ET
LES INTERVENTIONS D'URGENCE
(c. F80 de la C.P.L.M.)

**Règlement modifiant le Code de prévention
des incendies du Manitoba**

Règlement 20/2016
Date d'enregistrement : le 18 janvier 2016

Modification du R.M. 155/2011

1 Le présent règlement modifie le *Code de prévention des incendies du Manitoba, R.M. 155/2011*.

2 L'annexe est modifiée par l'annexe du présent règlement.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur le 1^{er} avril 2016.

SCHEDULE

1 The following is added after Subsection 2.15.1.:

2.15.2. Hospitals and Personal Care Homes

2.15.2.1. Application

- 1) This Subsection applies to a building or part thereof that is designated as the following:
 - a) a hospital under the *Hospitals Designation Regulation*, Manitoba Regulation 47/93;
 - b) a personal care home under the *Personal Care Homes Designation Regulation*, Manitoba Regulation 108/2000.
- 2) Buildings to which this Subsection applies must be retrofitted to conform with Article 2.15.2.2. by January 1, 2026.

2.15.2.2. Sprinklers

- 1) Except as provided in Sentences (2), an automatic sprinkler system must be installed in conformance with the *Manitoba Building Code*, Manitoba Regulation 31/2011.
- 2) An existing sprinkler system that is acceptable to the authority having jurisdiction is deemed to be in conformance with Sentence (1).

ANNEXE

1 Il est ajouté, après la sous-section 2.15.1., ce qui suit :

2.15.2. Hôpitaux et foyers de soins personnels

2.15.2.1. Application

- 1) La présente sous-section s'applique aux *bâtiments* suivants ou à l'une de leurs parties :
 - a) les hôpitaux au sens du *Règlement sur la désignation d'hôpitaux, R.M. 47/93*;
 - b) les foyers de soins personnels au sens du *Règlement sur la désignation de foyers de soins personnels, R.M. 108/2000*.
- 2) Les *bâtiments* auxquels s'applique la présente sous-section doivent être mis à niveau de manière à ce qu'ils soient conformes à l'article 2.15.2.2. au plus tard le 1^{er} janvier 2026.

2.15.2.2. Gicleurs

- 1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2), les systèmes de gicleurs automatiques doivent être installés conformément au *Code du bâtiment du Manitoba, R.M. 31/2011*.
- 2) Les systèmes de gicleurs existants qui sont *acceptables* pour l'*autorité compétente* sont réputés être conformes au paragraphe 1).