

## Archived version

This version was current for the period set out in the footer below.

Last amendment included: M.R. 44/2017

## Version archivée

La présente version était à jour pendant la période indiquée en bas de page.

Dernière modification intégrée : R.M. 44/2017

---

THE STEAM AND PRESSURE PLANTS ACT  
(C.C.S.M. c. S210)

### Steam and Pressure Plants Regulation

---

Regulation 108/87 R  
Registered March 2, 1987

#### TABLE OF CONTENTS

##### Section

1	Definitions
2	Codes and standards adopted as guides
3	Standards for fittings
4	Where fittings replaced
5	Directive to increase factor of safety
6-7	Repealed
7.1	Maximum pressure for certain historical boilers
8	Standards for portable cylinders
9	Standards for non-portable tanks
10	Repealed
11	Standards for piping
12	Inspection standards for boilers and pressure vessels
13	Standards for mechanical refrigeration
14	Where maximum pressure of boiler altered
15	Condemnation of boiler
16	Particulars to be recorded
17	Particulars required for installation or sale of boiler

---

LOI SUR LES APPAREILS SOUS PRESSION ET À VAPEUR  
(c. S210 de la C.P.L.M.)

### Règlement sur les appareils sous pression et à vapeur

---

Règlement 108/87 R  
Date d'enregistrement : 2 mars 1987

#### TABLE DES MATIÈRES

##### Article

1	Définitions
2	Codes et normes adoptés comme guides
3	Normes relatives aux accessoires
4	Remplacement des accessoires
5	Directive visant à augmenter le coefficient de sécurité
6-7	Abrogés
7.1	Pression maximale permises pour certaines chaudières à vapeur historiques
8	Normes relatives aux bouteilles portatives
9	Normes relatives aux réservoirs non-portatifs
10	Abrogé
11	Normes relatives à la tuyauterie
12	Normes d'inspection des chaudières et appareils à pression
13	Normes relatives à la réfrigération mécanique
14	Modification de la pression maximale d'une chaudière
15	Installation dangereuse
16	Détails à consigner
17	Détails exigés aux fins de l'installation ou de la vente d'une chaudière

17.1	Fee for processing data report	17.1	Droits exigibles pour le traitement des déclarations de conformité des constructeurs
18	Shut-off devices required on boilers		
19	Boiler rooms and doors		
20	Installation of floors in boiler settings	18	Dispositifs d'arrêt exigés sur les chaudières
21	Additional controls for automatic boilers	19	Salles des chaudières et portes
22	Fees for registration of plant designs	20	Installation de planchers
23	Fees for shop inspection	21	Contrôles supplémentaires pour les chaudières automatiques
24	Fees subject to reduction or additions	22	Droits exigibles pour l'enregistrement des plans des installations
25	Reduction of fee under section 24	23	Droits exigibles pour les inspections en atelier
26	Fee for testing welders	24	Droits pouvant être réduits ou ajoutés
27	Fee for stamping boiler or pressure vessel	25	Réduction du droit prévu à l'article 24
28	Fee for special or additional inspection	26	Droit exigible pour les épreuves de soudeur
29	Fee for weekend or holiday inspection	27	Droit exigible pour l'estampillage
30	Issuance of certificate	28	Droit exigible pour l'inspection spéciale ou supplémentaire
30.1	Fee for duplicate certificate	29	Droit d'inspection — week-end ou jour férié
31	Fee for search of orders	30	Délivrance du certificat
		30.1	Droits exigibles pour le remplacement d'un certificat
		31	Frais de recherche concernant des ordres

## SCHEDULE

**Definitions**

**1** In this regulation,

"**ANSI**" means the American National Standards Institute, Inc.; (« ANSI »)

"**approved**" means accepted by the minister; (« approuvé »)

"**ASME**" means the American Society of Mechanical Engineers; (« ASME »)

"**CGA**" means the Canadian Gas Association; (« ACG »)

"**chief inspector**" means an inspector designated as such by the Lieutenant Governor in Council; (« inspecteur en chef »)

"**CSA**" means the Canadian Standards Association; (« ACNOR »)

"**design**" includes the drawings, blueprints, specifications, specimens and models submitted; (« plan »)

## ANNEXE

**Définitions**

**1** Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« **accessoires** » S'entend de tous les accessoires, soupapes de sûreté, soupapes d'arrêt, soupapes automatiques d'arrêt et de retenue, soupapes d'extraction, détendeurs, indicateurs de niveau d'eau, robinets indicateurs, manomètres, injecteurs, robinets de jauge, bouchons fusibles, dispositifs de régulation et de contrôle et raccords de tuyauterie, qui sont attachés à une installation, une chaudière ou un appareil à pression, ou qui en font partie. ("fittings")

« **ACG** » L'Association canadienne du gaz. ("CGA")

« **ACNOR** » L'Association canadienne de normalisation. ("CSA")

« **ANSI** » L'American National Standards Institute, Inc. ("ANSI")

"**factor of safety**" means a number decided upon by the appropriate engineering authority as the division, by which the ultimate strength of a material should be divided to determine the maximum design stress which may be safely imposed, without practical danger or failure; (« coefficient de sécurité »)

"**fittings**" include all the appurtenances, safety valves, stop valves, automatic stop-and-check valves, blow-down valves, reducing valves, water gauges, gauge cocks, pressure gauges, injectors, test cocks, fusible plugs, regulating and controlling devices and pipe fittings, attached to, or forming part of, any plant, boiler, or pressure vessel; (« accessoires »)

"**heat exchanger**" means

- (a) a condenser other than a condenser regularly used in connection with a turbogenerator or other power plant prime mover,
- (b) an evaporator,
- (c) a heater,
- (d) a cooler, or
- (e) any similar apparatus,

with a designed pressure or relief valve setting which exceeds 15 pounds per square inch, and

- (i) the diameter of which exceeds six inches,
- (ii) the capacity of which exceeds one and one-half cubic feet, or
- (iii) the heat transfer surface of which exceeds 20 square feet; (« échangeur de chaleur »)

"**heating boiler**" means a boiler designed or used for heating buildings, and for operation at a pressure lower than 15 pounds per square inch; (« chaudière de chauffage »)

« **appareil à pression non soumis au feu** » Un appareil qui reçoit ou contient, sous pression, une substance liquide ou gazeuse, et dans lequel la pression n'est pas produite par l'application de la chaleur. ("unfired pressure vessel")

« **approuvé** » Accepté par le ministre. ("approved")

« **ASME** » L'American Society of Mechanical Engineers. ("ASME")

« **chaudière de chauffage** » Chaudière conçue ou utilisée pour chauffer des bâtiments et pour fonctionner à une pression inférieure à 15 livres par pouce carré. ("heating boiler")

« **coefficient de sécurité** » Nombre établi par l'autorité technique compétente comme division par laquelle il faut diviser la résistance extrême d'une matière pour déterminer la contrainte nominale maximale pouvant être imposée en toute sécurité, sans qu'il y ait danger réel ou rupture. ("factor of safety")

« **échangeur de chaleur** » S'entend, selon le cas :

- a) d'un condenseur autre qu'un condenseur utilisé régulièrement avec un turbogénérateur ou un autre moteur d'installation de force motrice;
- b) d'un évaporateur;
- c) d'un réchauffeur;
- d) d'un refroidisseur;
- e) d'un autre appareil semblable, dont la pression de calcul ou le réglage de la soupape de détente est supérieur à 15 livres par pouce carré, et, selon le cas :

(i) dont le diamètre est supérieur à six pouces,

(ii) dont la capacité est supérieure à un pied cube et demi,

(iii) dont la surface de transfert de chaleur est supérieure à 20 pieds carrés. ("heat exchanger")

"**hot water tank**" means a pressure vessel used to contain hot water at a pressure exceeding 15 pounds per square inch, and having a diameter of more than 24 inches, but for the purpose of field inspection does not include a hot water tank in a private residence occupied by not more than two families; (« réservoir d'eau chaude »)

"**HP**" means boiler horsepower; (« HP »)

"**hydro-pneumatic tank**" means a vessel designed and intended to contain both water and air, at a pressure exceeding 15 pounds per square inch; (« réservoir hydropneumatique »)

"**liquid receiver**" means any vessel in which a liquid refrigerant is stored under a pressure exceeding 15 pounds per square inch; (« réservoir de liquide »)

"**manufacturer**" means a person who constructs or makes a boiler, pressure vessel, fitting, or appurtenance; (« fabricant »)

"**minister**" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of the Act; (« ministre »)

"**oil refinery**" means a plant for separating, evaporating, cracking, desalting, purifying, or refining oil or any of the constituents thereof, and includes all fired and unfired pressure vessels other than boilers installed therein; (« raffinerie de pétrole »)

"**pressure**" denotes indicated gauge pressure; (« pression »)

"**steam processor**" means any vessel that is used for the purpose of raising the temperature of any material placed therein, by means of steam having a pressure exceeding 15 pounds per square inch; (« transformateur à vapeur »)

"**unfired pressure vessel**" means a vessel in which liquid and gaseous substance is received, or contained, under pressure generated otherwise than by the application of heat; (« appareil à pression non soumis au feu »)

« **fabricant** » Personne qui construit ou fabrique une chaudière, un appareil à pression ou un accessoire. ("manufacturer")

« **HP** » Horse-power de chaudière. ("HP")

« **inspecteur en chef** » Inspecteur nommé à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("chief inspector")

« **ministre** » Le membre du Conseil exécutif nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l'application de la Loi. ("minister")

« **plan** » S'entend des dessins, plans, devis, échantillons et modèles soumis. ("design")

« **pression** » La pression manométrique. ("pressure")

« **raffinerie de pétrole** » Installation de séparation, de distillation, de craquage, de dessalage, d'épuration ou de raffinage du pétrole ou l'un de ses composants, comprenant tous les appareils à pression soumis ou non au feu qui s'y trouvent, à l'exception des chaudières. ("oil refinery")

« **réservoir d'eau chaude** » Appareil à pression utilisé pour contenir de l'eau chaude à une pression supérieure à 15 livres par pouce carré, et dont le diamètre est supérieur à 24 pouces; mais, pour les fins des inspections sur le terrain, ne sont pas visés les réservoirs d'eau chaude installés dans des immeubles résidentiels privés occupés par au plus deux familles. ("hot water tank")

« **réservoir de liquide** » Tout récipient dans lequel un réfrigérant liquide est entreposé à une pression supérieure à 15 livres par pouce carré. ("liquid receiver")

« **réservoir hydropneumatique** » Appareil conçu pour contenir à la fois de l'eau et de l'air à une pression supérieure à 15 livres par pouce carré, et destiné à cette fin. ("hydro-pneumatic tank")

"**welding**" means the localized intimate union of metal parts in the plastic state, with the application of mechanical pressure or blows, or in the molten state, with or without the application of mechanical pressure or blows, or in the vapour state without the application of mechanical pressure or blows. (« soudage »)

« **soudage** » S'entend de la réunion localisée de parties métalliques à l'état plastique, avec application d'une pression ou de chocs mécaniques, ou à l'état de fusion, avec ou sans application d'une pression ou de chocs mécaniques, ou à l'état gazeux, sans application d'une pression ou de chocs mécaniques. ("welding")

« **transformateur à vapeur** » Tout appareil servant à élever la température d'une matière placée à l'intérieur, au moyen de vapeur dont la pression est supérieure à 15 livres par pouce carré. ("steam processor")

#### **Codes and standards adopted as guides**

**2(1)** Except in so far as they or any one or more of them is or are inconsistent with the Act or the regulations, and except as otherwise directed by the minister, in the administration of this regulation,

(a) the ASME, ANSI, CSA, CGA and other codes, standards, and specifications named in this section shall, as far as is possible and as is consistent with general practice in Canada, be followed as guides; and

(b) the standards governing the design, fabrication, installation, operation, testing, and inspection of boilers, pressure vessels, and plants set out in those codes and standards are, in like manner, and subject to the same limitations, adopted as guides in establishing the standards governing those matters.

#### **American Society of Mechanical Engineers Codes 2(2)**

The ASME codes and standards to which reference is made in subsection (1) are the latest editions, as amended from time to time, of the following:

- (a) section I – Power Boilers;
- (b) section II – Materials Specifications;
- (c) section III – Nuclear Power Plant Components;
- (d) section IV – Heating Boilers;
- (e) section V – Nondestructive Examination;

#### **Codes et normes adoptés comme guides**

**2(1)** Sauf dans la mesure où l'ensemble, certains ou l'un d'entre eux sont incompatibles avec la *Loi* ou les règlements, et sauf directive contraire du ministre, pour l'application du présent règlement :

a) les codes, normes et spécifications de l'ASME, de l'ANSI, de l'ACNOR, de l'ACG et autres nommés au présent article servent de guides, dans la mesure où cela s'avère possible et où ils sont compatibles avec les pratiques généralement reconnues au Canada;

b) les normes régissant la conception, la fabrication, l'installation, l'exploitation, l'épreuve et l'inspection des chaudières, appareils à pression et installations qui sont exposées dans ces codes et normes sont, de la même manière et sous réserve des mêmes limitations, adoptées comme guides pour l'établissement des normes régissant ces questions.

#### **Codes de l'American Society of Mechanical Engineers 2(2)**

Les codes et normes de l'ASME dont il est fait mention au paragraphe (1) sont les éditions les plus récentes des publications suivantes ainsi que les modifications qui y sont apportées :

- a) section I – Power Boilers;
- b) section II – Materials Specifications;
- c) section III – Nuclear Power Plant Components;
- d) section IV – Heating Boilers;
- e) section V – Nondestructive Examination;

(f) section VI – Recommended Rules for the Care and Operation of Heating Boilers;

(g) section VII – Recommended Rules for the Care of Power Boilers;

(h) section VIII – divisions 1 and 2 – Pressure Vessels and Alternative Rules for Pressure Vessels;

(i) section IX – Welding Qualifications;

(j) section X – Fiberglass Reinforced Plastic Pressure Vessels;

(k) section XI – Rules for the Inservice Inspection of Nuclear Reactor Coolant Systems;

(l) ASME Case Interpretations;

(m) ASME Safety Code No. CSD-1 – Controls and Safety Devices for Automatically Fired Boilers; and

(n) ASME Definitions of Boilers and Pressure Vessels (document 1).

**American National Standards Institute Codes 2(3)**

The ANSI codes and standards to which reference is made in subsection (1) are the latest editions, as amended from time to time, of the following:

(a) Code B31.1.0 – Power Piping Systems;

(b) Code B31.9 – Building Services Piping;

(c) Code B31.3 – Petroleum Refinery Piping;

(d) Code B31.4 – Liquid Petroleum Transportation Piping;

(e) Code B31.5 – Refrigeration Piping Systems;

(f) Code B31.6 – Chemical Process Piping;

(g) Code B31.7 – Nuclear Power Piping;

(h) Code B31.8 – Gas Transmission and Distribution Systems;

f) section VI – Recommended Rules for the Care and Operation of Heating Boilers;

g) section VII – Recommended Rules for the Care of Power Boilers;

h) section VIII – divisions 1 et 2 – Pressure Vessels and Alternative Rules for Pressure Vessels;

i) section IX – Welding Qualifications;

j) section X – Fiberglass Reinforced Plastic Pressure Vessels;

k) section XI – Rules for the Inservice Inspection of Nuclear Reactor Coolant Systems;

l) Interprétations de cas de l'ASME;

m) Code de sécurité n° CSD-1 de l'ASME intitulé « Controls and Safety Devices for Automatically Fired Boilers »;

n) Définitions des chaudières et appareils à pression de l'ASME (document 1).

**Codes de l'American National Standards Institute 2(3)**

Les codes et normes de l'ANSI dont il est fait mention au paragraphe (1) sont les éditions les plus récentes des publications suivantes ainsi que les modifications qui y sont apportées :

a) Code B31.1.0 – Power Piping Systems;

b) Code B31.9 – Building Services Piping;

c) Code B31.3 – Petroleum Refinery Piping;

d) Code B31.4 – Liquid Petroleum Transportation Piping;

e) Code B31.5 – Refrigeration Piping Systems;

f) Code B31.6 – Chemical Process Piping;

g) Code B31.7 – Nuclear Power Piping;

h) Code B31.8 – Gas Transmission and Distribution Systems;

(i) Code K61.1 – Safety Requirements for the Storage and Handling of Anhydrous Ammonia;

(j) ANSI/NB-23: National Board Inspection Code.

#### **Canadian Standards Association Standards**

**2(4)** The CSA codes and standards to which reference is made in subsection (1) are the latest editions, as amended from time to time, of the following:

(a) Standard B51 – Code for the Construction and Inspection of Boilers and Pressure Vessels;

(b) Standard B52 – Mechanical Refrigeration Code;

(c) Standard B139 – Installation Code for Oil Burning Equipment;

(d) Standards N285, N286, N287, N289 and N290 – Series Nuclear Codes;

(e) Standard Z305.1 – Nonflammable Medical Gas Piping Systems.

(f) Standard Z662 – Code for Oil and Gas Pipeline Systems.

#### **Canadian Gas Association Standards**

**2(5)** The CGA codes and standards to which reference is made in subsection (1) are the latest editions, as amended from time to time, of the following:

(a) Standard CAN 1-B149.1 – Installation Code for Natural Gas Burning Appliances and Equipment; and

(b) Standard CAN 1-B149.2 – Installation Code for Propane Burning Appliances and Equipment.

#### **Other standards and specifications**

**2(6)** The other codes, standards and specifications to which reference is made in subsection (1) are the latest editions, as amended from time to time, of the following:

(a) Specifications of the Canadian Transport Commission;

(b) Specifications of the Underwriters' Laboratories of Canada; and

i) Code K61.1 – Safety Requirements for the Storage and Handling of Anhydrous Ammonia;

j) ANSI/NB-23 National Board Inspection Code.

#### **Normes de l'Association canadienne de normalisation**

**2(4)** Les codes et normes de l'ACNOR dont il est fait mention au paragraphe (1) sont les éditions les plus récentes des publications suivantes ainsi que les modifications qui y sont apportées :

a) Norme B51 – Code de construction et d'inspection des chaudières et appareils sous pression;

b) Norme B52 – Code de réfrigération mécanique;

c) Norme B139 – Code d'installation pour les équipements de combustion d'huile;

d) Normes N285, N286, N287, N289 et N290 – Série des codes nucléaires;

e) Norme Z305.1 – Réseaux de canalisation des gaz médicaux non-inflammables;

f) Norme Z662 – Oil and Gas Pipeline Systems.

#### **Normes de l'Association canadienne du gaz**

**2(5)** Les codes et normes de l'ACG dont il est fait mention au paragraphe (1) sont les éditions les plus récentes des publications suivantes ainsi que les modifications qui y sont apportées :

a) Norme CAN 1 – B149.1 – Code d'installation pour les appareils et équipements fonctionnant au gaz naturel;

b) Norme CAN 1 – B149.2 – Code d'installation pour les appareils et équipements fonctionnant au propane.

#### **Autres normes et spécifications**

**2(6)** Les autres codes, normes et spécifications dont il est fait mention au paragraphe (1) sont les éditions les plus récentes des publications suivantes ainsi que les modifications qui y sont apportées :

a) Spécifications de la Commission canadienne des transports;

b) Spécifications des Laboratoires des assureurs du Canada;



(c) Specifications of the Underwriters' Laboratories of Chicago.

M.R. 226/96; 44/2017

### Standards for fittings

**3** Where any boiler or pressure vessel, or any plant or oil refinery, is installed or erected or re-installed or re-erected, all fittings attached thereto, or used therewith or therein shall conform to the standards set forth in the code referred to in section 2 that is applicable thereto.

### Where fittings replaced

**4** Where any fittings in existing boilers or pressure vessels, or in any plant or oil refinery, are replaced or become unsafe, they shall be replaced by fittings conforming to the standards set forth in the code referred to in section 2 that is applicable thereto.

### Directive to increase factor of safety

**5** Where, in the opinion of the chief inspector, the workmanship, age, material, condition, or installation of any boiler or pressure vessel makes necessary or advisable an increase in the factor of safety allotted to it, the chief inspector shall direct that the factor of safety be increased to the extent that, in the chief inspector's opinion, is warranted.

**6 and 7** [Repealed]

M.R. 44/2017

### Maximum pressure for certain historical boilers

**7.1(1)** Despite any other provision, including the provisions of a code or standard adopted as a guide, a historical steam traction boiler and a historical portable steam boiler must not be operated at a pressure exceeding 175 pounds per square inch.

c) Spécifications des Underwriters' Laboratories de Chicago.

R.M. 226/96; 44/2017

### Normes relatives aux accessoires

**3** Lorsque des chaudières, appareils à pression, installations ou raffineries de pétrole sont installés, érigés, réinstallés ou érigés à nouveau, tous les accessoires qui y sont attachés ou inclus ou qui sont utilisés avec eux doivent être conformes aux normes énoncées dans le code pertinent visé à l'article 2.

### Remplacement des accessoires

**4** Lorsque des accessoires afférents à une chaudière ou à un appareil à pression existant, ou se trouvant dans une installation ou une raffinerie de pétrole, sont remplacés ou deviennent dangereux, ils sont remplacés par des accessoires conformes aux normes énoncées dans le code pertinent visé à l'article 2.

### Directive visant à augmenter le coefficient de sécurité

**5** Si l'inspecteur en chef est d'avis qu'en raison de la confection, de l'âge, du matériau, de l'état ou de l'installation d'une chaudière ou d'un appareil à pression, il est nécessaire ou opportun d'augmenter le coefficient de sécurité attribué à la chaudière ou à l'appareil à pression, il ordonne que le coefficient de sécurité soit augmenté dans la mesure qu'il estime justifiée.

**6 et 7** [Abrogés]

R.M. 44/2017

### Pression maximale permise pour certaines chaudières à vapeur historiques

**7.1(1)** Malgré toute autre disposition, y compris celles contenues dans des codes ou des normes adoptés comme guides, les chaudières de traction à vapeur historiques et les chaudières à vapeur en conteneur portatives ne doivent pas être exploitées à une pression supérieure à 175 livres par pouce carré.



**7.1(2)** For the purpose of subsection (1), a boiler is a historical steam traction boiler or a historical portable steam boiler if it is a boiler of riveted or welded construction — including a steam tractor, traction engine and hobby steam boiler but excluding a steam locomotive — built prior to 1955 that

(a) is readily movable

(i) by means of its own power, or

(ii) due to its being mounted on wheels or on a truck carriage; and

(b) is being preserved, restored, and maintained for demonstration, viewing, or educational purposes.

M.R. 44/2017

#### **Standards for portable cylinders**

**8(1)** Except in so far as they are inconsistent with the Act or this regulation, the standards prescribed by the Canadian Transport Commission for portable cylinders manufactured or used for storage of propane or similar gases are adopted and constitute the standards required for such cylinders by this regulation, and are adopted and constituted as part of this regulation.

**8(2)** No portable cylinder shall be constructed or used for the storage of propane or similar gases unless it meets the standards referred to in subsection (1).

#### **Standards for non-portable tanks**

**9(1)** Except in so far as they are inconsistent with the Act or this regulation, the standards prescribed by the ASME Code and the regulations under *The Gas and Oil Burner Act* for non-portable tanks manufactured or used for storage of propane or similar gases, are adopted and constituted as the standards required for such tanks by this regulation, and the ASME Code and regulations under *The Gas and Oil Burner Act* are adopted and constituted as part of this regulation.

**9(2)** No non-portable tank shall be constructed or used for the storage of propane or similar gases unless it meets the standards referred to in subsection (1).

**7.1(2)** Pour l'application du paragraphe (1), les chaudières sont considérées être des chaudières de traction à vapeur historiques ou des chaudières à vapeur en conteneur portatives si elles constituent des constructions rivées ou soudées — y compris les tracteurs à vapeur, les machines à traction et les chaudières à vapeur de loisir, mais à l'exception des locomotives à vapeur — datant d'avant 1955 et répondant aux exigences suivantes :

a) elles peuvent facilement être déplacées grâce à leur propre force motrice ou du fait qu'elles sont dotées de roues ou montées sur des chariots;

b) elles sont préservées, rénovées et conservées à des fins de démonstration ou d'exposition ou à des fins pédagogiques.

R.M. 44/2017

#### **Normes relatives aux bouteilles portatives**

**8(1)** Les normes prescrites par la Commission canadienne des transports relativement aux bouteilles portatives fabriquées ou utilisées pour le stockage du gaz propane ou de gaz semblables sont, sauf celles incompatibles avec la *Loi* et le présent règlement, adoptées comme normes relatives à ces bouteilles pour les fins du présent règlement, et font partie du présent règlement.

**8(2)** Nulle bouteille portative ne peut être fabriquée ou utilisée pour le stockage du gaz propane ou de gaz semblables si elle n'est pas conforme aux normes prévues au paragraphe (1).

#### **Normes relatives aux réservoirs non-portatifs**

**9(1)** Les normes prescrites par le code de l'ASME et les règlements d'application de la *Loi sur les brûleurs à gaz et à mazout* relativement aux réservoirs non-portatifs fabriqués ou utilisés pour le stockage du gaz propane ou de gaz semblables sont, sauf celles incompatibles avec la *Loi* et le présent règlement, adoptées comme normes relatives à ces réservoirs pour les fins du présent règlement, et le code de l'ASME et les règlements d'application de la *Loi sur les brûleurs à gaz et à mazout* sont adoptés et font partie du présent règlement.

**9(2)** Nul réservoir non-portatif ne peut être fabriqué ou utilisé pour le stockage du gaz propane ou de gaz semblables s'il n'est pas conforme aux normes prévues au paragraphe (1).

**10** [Repealed]

M.R. 259/88

**Standards for piping**

**11(1)** Except in so far as they are inconsistent with the Act or this regulation, the standards prescribed by the ASME Code, where applicable, and where not applicable, then the standards prescribed by the ANSI Code, for piping used in connection with plants, boilers, and pressure vessels, are adopted and constituted as the standards required for such piping by this regulation.

**11(2)** All piping used in connection with plants, boilers and pressure vessels shall meet the standards referred to in subsection (1).

**11(3)** Piping that exceeds 17.0 cubic feet in internal volume shall be registered in accordance with this regulation.

M.R. 226/96

**Inspection standards for boilers and pressure vessels**

**12** Except in so far as it is inconsistent with the Act or this regulation, the latest edition of CSA Standard B51 titled "Code for the Construction and Inspection of Boilers and Pressure Vessels" is adopted and constituted as part of this regulation.

**Standards for mechanical refrigeration**

**13** Except in so far as it is inconsistent with the Act or this regulation, the latest edition of CSA Standard B52 titled "Mechanical Refrigeration Code" is adopted and constituted as part of this regulation.

**Where maximum pressure of boiler altered**

**14** Where the authorized maximum pressure is altered upon an inspection, the inspector shall stamp upon the boiler the newly-authorized maximum pressure, the inspector's initials and the date of stamping the newly-authorized maximum pressure.

**10** [Abrogé]

R.M. 259/88

**Normes relatives à la tuyauterie**

**11(1)** Les normes prescrites par le code de l'ASME, lorsqu'elles s'appliquent, et dans le cas contraire, les normes prescrites par le code de l'ANSI, pour la tuyauterie afférente aux installations, chaudières et appareils à pression sont, sauf celles incompatibles avec la *Loi* et le présent règlement, adoptées comme normes relatives à cette tuyauterie pour les fins du présent règlement.

**11(2)** La tuyauterie afférente aux installations, chaudières et appareils à pression doit être conforme aux normes prévues au paragraphe (1).

**11(3)** La tuyauterie dont le volume interne est de plus de 17,0 pieds cube est enregistrée conformément au présent règlement.

R.M. 226/96

**Normes d'inspection des chaudières et appareils à pression**

**12** L'édition la plus récente de la norme B51 de l'ACNOR intitulée « Code de construction et d'inspection des chaudières et appareils sous pression » est, sauf dans la mesure où elle est incompatible avec la *Loi* et le présent règlement, adoptée et fait partie du présent règlement.

**Normes relatives à la réfrigération mécanique**

**13** L'édition la plus récente de la norme B52 de l'ACNOR intitulée « Code de réfrigération mécanique » est, sauf dans la mesure où elle est incompatible avec la *Loi* et le présent règlement, adoptée et fait partie du présent règlement.

**Modification de la pression maximale d'une chaudière**

**14** Lorsque la pression maximale autorisée est modifiée, à l'occasion d'une inspection, l'inspecteur estampille sur la chaudière la nouvelle pression maximale autorisée, ainsi que ses initiales et la date de l'estampille.

**Condemnation of boiler**

**15** Where a boiler is permanently condemned, the inspector shall stamp upon the boiler the word "CONDEMNED", together with the inspector's initials and the date of condemnation.

**Particulars to be recorded**

**16** The record specified in section 4 of the Act shall, in respect of each boiler, set out the serial number and other particulars stamped upon the boiler.

**Particulars required for installation or sale of boiler**

**17** No person shall offer for sale or sell, and no person shall install, a boiler or unfired pressure vessel upon which there is not stamped the particulars required by this regulation.

**Fee for processing data report**

**17.1** The fee payable by the manufacturer for processing a manufacturer's data report submitted under clause 4.6.1 of CSA Standard B51, Code for the Construction and Inspection of Boilers and Pressure Vessels, is \$30.

M.R. 96/95; 127/2013

**Shut-off devices required on boilers**

**18** Each oil, gas or stoker fired boiler shall be equipped with devices that are designed to shut off the fuel feed and air supply in the event of low water, flame failure, or over pressure, and that are installed in such a manner that those devices cannot be rendered inoperative by the manipulation of any manual controls.

**Boiler rooms and doors**

**19** Boiler rooms and boiler room doors shall conform to the requirements of the *Manitoba Building Code*.

**Installation of floors in boiler settings**

**20** The chief inspector may by order require that air cooled floors of adequate strength shall be installed in boiler settings, or in fire box floors where boilers are fired by means of oil burners.

**Installation dangereuse**

**15** Lorsqu'une chaudière est déclarée inutilisable en permanence, l'inspecteur estampille sur la chaudière le mot « INUTILISABLE », ainsi que ses initiales et la date à laquelle la chaudière a été déclarée inutilisable.

**Détails à consigner**

**16** Le registre mentionné à l'article 4 de la *Loi* doit faire état, pour chaque chaudière, du numéro de série de la chaudière et des autres détails qui y sont estampillés.

**Détails exigés aux fins de l'installation ou de la vente d'une chaudière**

**17** Il est interdit d'offrir en vente, de vendre ou d'installer une chaudière ou un appareil à pression non soumis au feu sur lequel n'ont pas été estampillés les détails exigés par le présent règlement.

**Droits exigibles pour le traitement des déclarations de conformité des constructeurs**

**17.1** Le droit exigible pour le traitement d'une déclaration de conformité du constructeur, déposée conformément au paragraphe 4.6.1 de la norme B51 de l'ACNOR, Code de construction et d'inspection des chaudières et appareils sous pression, est de 30 \$.

R.M. 96/95; 127/2013

**Dispositifs d'arrêt exigés sur les chaudières**

**18** Les chaudières à mazout, à gaz ou à chargeur mécanique doivent être munies de dispositifs conçus de manière à arrêter l'approvisionnement en combustible ainsi que l'apport d'air, advenant que le niveau d'eau soit trop bas, que la flamme s'éteigne ou que la pression soit trop élevée, et installés de façon à ne pouvoir être rendus inopérants par la manipulation de commandes manuelles.

**Salles des chaudières et portes**

**19** Les salles des chaudières et les portes des salles des chaudières doivent être conformes aux exigences du *Code du bâtiment du Manitoba*.

**Installation de planchers**

**20** L'inspecteur en chef peut, par le biais d'un ordre, exiger l'installation de planchers refroidis à l'air d'une résistance appropriée, dans les endroits où il y a des chaudières, ou pour les planchers de foyers, lorsque des chaudières sont chauffées au moyen de brûleurs à mazout.

**Additional controls for automatic boilers**

**21** Where the chief inspector considers it necessary for the safe operation of automatically-fired boilers, the chief inspector may require the installation of additional controls.

**Fees for registration of plant designs**

**22(1)** The fees payable for the approval and registration of plant designs, including plant equipment and piping plans, are as follows:

## (a) for a boiler and heat exchanger

(i) not exceeding 9.29 m<sup>2</sup> (100 ft<sup>2</sup>) of heating surface: \$130,

(ii) exceeding 9.29 m<sup>2</sup> (100 ft<sup>2</sup>) but not exceeding 46.45 m<sup>2</sup> (500 ft<sup>2</sup>) of heating surface: \$170,

(iii) exceeding 46.45 m<sup>2</sup> (500 ft<sup>2</sup>) but not exceeding 185.81 m<sup>2</sup> (2000 ft<sup>2</sup>) of heating surface: \$205,

(iv) exceeding 185.81 m<sup>2</sup> (2000 ft<sup>2</sup>) but not exceeding 464.52 m<sup>2</sup> (5000 ft<sup>2</sup>) of heating surface: \$230,

(v) exceeding 464.52 m<sup>2</sup> (5000 ft<sup>2</sup>) of heating surface: \$420;

## (b) for an unfired pressure vessel

(i) not exceeding 0.9144 m (36 inches) in diameter: \$130,

(ii) exceeding 0.9144 m (36 inches) in diameter: \$170;

## (c) for a refrigeration plant

(i) having a capacity of at least 13.6078 t (15 tons) but not exceeding 90.7185 t (100 tons): \$145,

**Contrôles supplémentaires pour les chaudières automatiques**

**21** L'inspecteur en chef peut exiger l'installation de contrôles supplémentaires, lorsqu'il le juge nécessaire pour que les chaudières à allumage automatique soient exploitées en toute sécurité.

**Droits exigibles pour l'enregistrement des plans des installations**

**22(1)** Les droits exigibles pour l'approbation et l'enregistrement des plans des installations, y compris les plans de l'équipement et de la tuyauterie des installations, sont les suivants :

## a) chaudière et échangeur de chaleur :

(i) dont la surface de chauffe ne dépasse pas 9,29 mètres carrés (100 pieds carrés) : 130 \$,

(ii) dont la surface de chauffe dépasse 9,29 mètres carrés (100 pieds carrés) sans dépasser 46,45 mètres carrés (500 pieds carrés) : 170 \$,

(iii) dont la surface de chauffe dépasse 46,45 mètres carrés (500 pieds carrés) sans dépasser 185,81 mètres carrés (2 000 pieds carrés) : 205 \$,

(iv) dont la surface de chauffe dépasse 185,81 mètres carrés (2 000 pieds carrés) sans dépasser 464,52 mètres carrés (5 000 pieds carrés) : 230 \$,

(v) dont la surface de chauffe dépasse 464,52 mètres carrés (5 000 pieds carrés) : 420 \$;

## b) appareil à pression non soumis au feu :

(i) dont le diamètre ne dépasse pas 0,9144 mètres (36 pouces) : 130 \$,

(ii) dont le diamètre dépasse 0,9144 mètres (36 pouces) : 170 \$;

## c) installation frigorifique :

(i) dont la capacité n'est pas inférieure à 13,6078 t (15 tonnes impériales) sans dépasser 90,7185 t (100 tonnes impériales) : 145 \$,

(ii) having a capacity exceeding 90.7185 t (100 tons) but not exceeding 453.5924 t (500 tons): \$230,

(iii) having a capacity exceeding 453.5924 t (500 tons): \$600;

(d) for the registration of a single nuclear component: \$230;

(e) for each size of fitting registered: \$85;

(f) for each catalogue or bulletin registered: \$230;

(g) for the registration of a single welding procedure: \$145;

(h) for a complete medical gas piping system: \$230 per floor;

(i) for the revision of or an addition to a medical gas piping system: \$110 per floor;

(j) for the approval and registration of a pressure piping system that exceeds 0.4814 m<sup>3</sup> (17.0 ft<sup>3</sup>) in internal volume, other than a medical gas piping system: \$110 per hour.

**22(2)** The fee payable for a revision to a registered plant design, including plant equipment and piping plan, shall be one-half of the original design fee set out in subsection (1).

M.R. 259/88; 96/95; 45/2003; 228/2009; 127/2013

### Fees for shop inspection

**23(1)** The basic fee for a shop inspection of a boiler, pressure vessel or gas piping system during fabrication in accordance with the requirements of the applicable ASME Code is \$70, but no basic fee is payable for the inspection of a nuclear component.

**23(2)** Subject to sections 28 and 29, the additional fees for a shop inspection during fabrication are as follows:

(a) for a high pressure boiler

(i) exceeding 3 HP but not exceeding 25 HP: \$115,

(ii) dont la capacité dépasse 90,7185 t (100 tonnes impériales) sans dépasser 453,5924 t (500 tonnes impériales) : 230 \$,

(iii) dont la capacité dépasse 453,5924 t (500 tonnes impériales) : 600 \$;

d) enregistrement d'un seul composant nucléaire : 230 \$;

e) chaque dimension d'accessoire enregistrée : 85 \$;

f) chaque catalogue ou bulletin enregistré : 230 \$;

g) enregistrement d'une seule opération de soudage : 145 \$;

h) tuyauterie complète de gaz à usage médical : 230 \$ par étage;

i) révision d'une tuyauterie de gaz à usage médical ou ajout à cette tuyauterie : 110 \$ par étage;

j) approbation et enregistrement d'une tuyauterie sous pression dont le volume interne est de plus de 0,4814 mètres cubes (17 pieds cubes), à l'exception d'une tuyauterie de gaz à usage médical : 110 \$ l'heure.

**22(2)** Le droit exigible pour une révision à un plan d'installation enregistré, y compris un plan de l'équipement ou de la tuyauterie de l'installation, est fixé à la moitié du droit prescrit pour le plan initial au paragraphe (1).

R.M. 259/88; 96/95; 45/2003; 228/2009; 127/2013

### Droits exigibles pour les inspections en atelier

**23(1)** Le droit minimum exigible pour l'inspection en atelier d'une chaudière, d'un appareil à pression ou d'une tuyauterie de gaz, au cours de la fabrication et conformément aux exigences du code ASME pertinent, est de 70 \$. Aucun droit minimum n'est exigible pour l'inspection d'un composant nucléaire.

**23(2)** Sous réserve des articles 28 et 29, les droits supplémentaires suivants sont exigibles pour une inspection en atelier au cours de la fabrication :

a) chaudière à haute pression :

(i) dépassant 3 HP sans dépasser 25 HP : 115 \$,

(ii) exceeding 25 HP but not exceeding 75 HP: \$145,	(ii) dépassant 25 HP sans dépasser 75 HP : 145 \$,
(iii) exceeding 75 HP but not exceeding 100 HP: \$170,	(iii) dépassant 75 HP sans dépasser 100 HP : 170 \$,
(iv) exceeding 100 HP but not exceeding 150 HP: \$205,	(iv) dépassant 100 HP sans dépasser 150 HP : 205 \$,
(v) exceeding 150 HP but not exceeding 200 HP: \$230,	(v) dépassant 150 HP sans dépasser 200 HP : 230 \$,
(vi) exceeding 200 HP but not exceeding 300 HP: \$260,	(vi) dépassant 200 HP sans dépasser 300 HP : 260 \$,
(vii) exceeding 300 HP but not exceeding 400 HP: \$350,	(vii) dépassant 300 HP sans dépasser 400 HP : 350 \$,
(viii) exceeding 400 HP but not exceeding 500 HP: \$490,	(viii) dépassant 400 HP sans dépasser 500 HP : 490 \$,
(ix) exceeding 500 HP but not exceeding 1000 HP: \$635,	(ix) dépassant 500 HP sans dépasser 1 000 HP : 635 \$,
(x) exceeding 1000 HP: \$1,210;	(x) dépassant 1 000 HP : 1 210 \$;
(b) for a low pressure steam or hot water boiler	b) chaudière à eau chaude ou à vapeur à basse pression :
(i) not exceeding 100 HP: \$120,	(i) ne dépassant pas 100 HP : 120 \$,
(ii) exceeding 100 HP but not exceeding 250 HP: \$145,	(ii) dépassant 100 HP sans dépasser 250 HP : 145 \$,
(iii) exceeding 250 HP but not exceeding 500 HP: \$205,	(iii) dépassant 250 HP sans dépasser 500 HP : 205 \$,
(iv) exceeding 500 HP but not exceeding 1000 HP: \$350,	(iv) dépassant 500 HP sans dépasser 1 000 HP : 350 \$,
(v) exceeding 1000 HP: \$925;	(v) dépassant 1 000 HP : 925 \$;
(c) for a cast sectional boiler	c) chaudière sectionnelle en fonte :
(i) not exceeding 25 HP: \$115,	(i) ne dépassant pas 25 HP : 115 \$,
(ii) exceeding 25 HP: \$205;	(ii) dépassant 25 HP : 205 \$;
(d) for a single nuclear component: \$275 per hour;	d) un seul composant nucléaire : 275 \$ l'heure;
(e) for a complete medical gas piping system: \$205 per floor;	e) tuyauterie complète de gaz à usage médical : 205 \$ par étage;
(f) for a revision of or addition to a medical gas piping system: \$130 per floor.	f) révision d'une tuyauterie de gaz à usage médical ou ajout à cette tuyauterie : 130 \$ par étage.

**23(3)** Subject to subsection (4) and sections 28 and 29, additional fees for a shop inspection during fabrication of a single unfired pressure vessel shall be based on the capacity of the pressure vessel and shall be in accordance with the table in the Schedule.

**23(4)** Where two or more unfired pressure vessels are inspected at the same location and at the same time, the full fee shall be payable in respect of the pressure vessel with the greatest capacity and one-half of the full fee shall be payable in respect of each remaining pressure vessel.

#### **Audit of quality assurance program**

**23(5)** Where a quality assurance program or quality control program is required by a code or standard referred to in this regulation, the fee for an audit of the program is \$110 per hour.

#### **Certificate of approval of program**

**23(6)** Where a program is found satisfactory after an audit under subsection (5) and all fees prescribed under this regulation in respect of the audit are paid, a certificate of approval may be issued.

M.R. 259/88; 96/95; 226/96; 45/2003; 228/2009; 127/2013

#### **Fees subject to reduction or additions**

**24(1)** The fees payable under this section are subject to sections 25 (reduction of fee under section 24), 28 (fee for special or additional inspections) and 29 (fee for weekend or holiday inspection).

#### **Basic inspection fee for high pressure boilers**

**24(2)** The basic fee for inspection of an installation of a high pressure boiler is \$125.

**23(3)** Sous réserve du paragraphe (4) et des articles 28 et 29, les droits supplémentaires exigibles pour une inspection en atelier d'un seul appareil à pression non soumis au feu, au cours de la fabrication, sont fixés d'après la capacité de l'appareil et conformément au tableau figurant à l'annexe.

**23(4)** Lorsque deux appareils à pression non soumis au feu ou plus sont inspectés au même endroit et au même moment, le plein droit est exigible à l'égard de l'appareil ayant la plus grande capacité et la moitié du plein droit est exigible à l'égard de chacun des autres appareils.

#### **Programme — gestion ou contrôle de la qualité**

**23(5)** Le droit payable pour les vérifications exigées dans le cadre d'un programme de gestion ou de contrôle de la qualité prévu aux codes ou aux normes visées par le présent règlement est de 110 \$ de l'heure.

#### **Certificat d'approbation du programme**

**23(6)** Un certificat d'approbation peut être délivré si le programme dont il est question est jugé satisfaisant, après vérification en vertu du paragraphe (5), et les droits prescrits par le présent règlement pour la vérification ont été payés.

R.M. 259/88; 96/95; 226/96; 45/2003; 228/2009; 127/2013

#### **Droits pouvant être réduits ou ajoutés**

**24(1)** Les droits exigibles en vertu du présent article sont assujettis aux articles 25, 28 et 29.

#### **Droit de base — inspection des chaudières à haute pression**

**24(2)** Le droit de base exigible pour l'inspection à l'installation est de 125 \$ par chaudière à haute pression.



**Annual inspection fee for high pressure boilers**  
**24(3)** The annual inspection fees for high pressure boilers vary with the boiler horsepower of the boiler and are as follows:

(a) exceeding 3 HP but not exceeding 25 HP:	\$115;
(b) exceeding 25 HP but not exceeding 75 HP:	\$125;
(c) exceeding 75 HP but not exceeding 100 HP:	\$170;
(d) exceeding 100 HP but not exceeding 150 HP:	\$175;
(e) exceeding 150 HP but not exceeding 200 HP:	\$185;
(f) exceeding 200 HP but not exceeding 300 HP:	\$205;
(g) exceeding 300 HP but not exceeding 400 HP:	\$290;
(h) exceeding 400 HP but not exceeding 500 HP:	\$335;
(i) exceeding 500 HP but not exceeding 1000 HP:	\$420;
(j) exceeding 1000 HP:	\$755.

**Basic inspection fee for low pressure steam or hot water boiler**  
**24(4)** The basic fee for inspection of an installation of a steel plate low pressure steam boiler or hot water boiler is \$140.

**Droits d'inspection annuelle des chaudières à haute pression**  
**24(3)** Les droits d'inspection annuelle d'une chaudière à haute pression varient selon la puissance de la chaudière en horse-power de chaudière et s'établissent comme suit :

a) plus de 3 HP, mais au plus 25 HP :	115 \$;
b) plus de 25 HP, mais au plus 75 HP :	125 \$;
c) plus de 75 HP, mais au plus 100 HP :	170 \$;
d) plus de 100 HP, mais au plus 150 HP :	175 \$;
e) plus de 150 HP, mais au plus 200 HP :	185 \$;
f) plus de 200 HP, mais au plus 300 HP :	205 \$;
g) plus de 300 HP, mais au plus 400 HP :	290 \$;
h) plus de 400 HP, mais au plus 500 HP :	335 \$;
i) plus de 500 HP, mais au plus 1 000 HP :	420 \$;
j) plus de 1 000 HP :	775 \$.

**Droit de base — inspection des chaudières à eau chaude ou à vapeur à basse pression**  
**24(4)** Le droit de base exigible pour l'inspection à l'installation est de 140 \$ par chaudière à eau chaude ou à vapeur à basse pression en tôle d'acier.

**Annual inspection fee for low pressure steam or hot water boiler**

**24(5)** The annual inspection fees for a steel plate low pressure steam boiler or hot water boiler vary with the boiler horsepower of the boiler and are as follows:

(a) not exceeding 25 HP:	\$115;
(b) exceeding 25 HP but not exceeding 50 HP:	\$125;
(c) exceeding 50 HP but not exceeding 75 HP:	\$150;
(d) exceeding 75 HP but not exceeding 100 HP:	\$170;
(e) exceeding 100 HP but not exceeding 300 HP:	\$205;
(f) exceeding 300 HP but not exceeding 500 HP:	\$290;
(g) exceeding 500 HP but not exceeding 750 HP:	\$335;
(h) exceeding 750 HP but not exceeding 1000 HP:	\$390;
(i) exceeding 1000 HP:	\$490.

**Basic inspection fee for cast iron sectional boiler**

**24(6)** The basic inspection fee for each steam or hot water low pressure cast iron sectional boiler is \$140.

**Annual inspection fee for cast iron sectional boilers**

**24(7)** The annual inspection fees for a steam or hot water low pressure cast iron sectional boiler vary with the boiler horsepower of the boiler and are as follows:

(a) not exceeding 25 HP:	\$100;
(b) exceeding 25 HP but not exceeding 50 HP:	\$115;
(c) exceeding 50 HP:	\$170.

**Droits d'inspection annuelle des chaudières à eau chaude ou à vapeur à basse pression**

**24(5)** Les droits d'inspection annuelle d'une chaudière à eau chaude ou à vapeur à basse pression en tôle d'acier varient selon la puissance de la chaudière en horse-power de chaudière et s'établissent comme suit :

a) au plus 25 HP :	115 \$;
b) plus de 25 HP, mais au plus 50 HP :	125 \$;
c) plus de 50 HP, mais au plus 75 HP :	150 \$;
d) plus de 75 HP, mais au plus 100 HP :	170 \$;
e) plus de 100 HP, mais au plus 300 HP :	205 \$;
f) plus de 300 HP, mais au plus 500 HP :	290 \$;
g) plus de 500 HP, mais au plus 750 HP :	335 \$;
h) plus de 750 HP, mais au plus 1 000 HP :	390 \$;
i) plus de 1 000 HP :	490 \$.

**Droit de base — inspection des chaudières sectionnelles en fonte**

**24(6)** Le droit de base exigible pour l'inspection d'une chaudière sectionnelle en fonte à eau chaude ou à vapeur à basse pression est de 140 \$.

**Droits d'inspection annuelle des chaudières sectionnelles en fonte**

**24(7)** Les droits d'inspection annuelle d'une chaudière sectionnelle en fonte à eau chaude ou à vapeur à basse pression varient selon la puissance de la chaudière en horse-power de chaudière et s'établissent comme suit :

a) au plus 25 HP :	100 \$;
b) plus de 25 HP, mais au plus 50 HP :	115 \$;
c) plus de 50 HP :	170 \$.

**Basic inspection fee for unfired pressure vessel**  
**24(8)** The basic fee for inspection of an installation of an unfired pressure vessel, excluding a propane or anhydrous ammonia tank, exceeding 36 inches in diameter is \$70.

**Biennial inspection fee for unfired pressure vessel**  
**24(9)** The biennial inspection fees for an unfired pressure vessel, excluding a propane or anhydrous ammonia tank, vary with the size of the pressure vessel and are as follows:

- |  |        |
|--|--------|
| (a) not exceeding 0.6096 m (24 inches) in diameter:  | \$110; |
| (b) exceeding 0.6096 m (24 inches) in diameter but not exceeding 0.9144 m (36 inches) in diameter: | \$120; |
| (c) exceeding 0.9144 m (36 inches) in diameter:  | \$215. |

**Biennial inspection fee for propane and anhydrous ammonia tanks**  
**24(10)** The biennial inspection fee for a propane or anhydrous ammonia tank that has a capacity of 1000 gallons or less is \$150.

**Biennial inspection fee for larger tanks**  
**24(11)** The biennial inspection fee for a propane or anhydrous ammonia tank that has a capacity of more than 1000 gallons is \$150 for the first 1000 gallons and \$15 for each additional 1000 gallons of capacity or portion thereof.

**Basic inspection fee for refrigeration plant**  
**24(12)** The basic installation inspection fee for each refrigeration plant is \$400.

**Droit de base — inspection des appareils à pression non soumis au feu**  
**24(8)** Le droit de base exigible pour l'inspection à l'installation est de 70 \$ par appareil à pression non soumis au feu dont le diamètre est supérieur à 36 pouces, à l'exception des réservoirs de propane et d'ammoniac anhydre.

**Droits d'inspection bisannuelle des appareils à pression non soumis au feu**  
**24(9)** Les droits d'inspection bisannuelle des appareils à pression non soumis au feu, à l'exception des réservoirs de propane et d'ammoniac anhydre, varient selon la dimension de l'appareil à pression et s'établissent comme suit :

- |  |         |
|--|---------|
| a) diamètre d'au plus 0,6096 mètres (24 pouces) :  | 110 \$; |
| b) diamètre de plus de 0,6096 mètres (24 pouces), mais d'au plus 0,9144 mètres (36 pouces) : | 120 \$; |
| c) diamètre de plus de 0,9144 mètres (36 pouces) :   | 215 \$. |

**Droit d'inspection bisannuelle exigible pour les réservoirs de propane et d'ammoniac anhydre**  
**24(10)** Le droit d'inspection bisannuelle d'un réservoir de propane ou d'ammoniac anhydre dont la capacité n'est pas supérieure à 1 000 gallons est de 150 \$.

**Droit d'inspection bisannuelle exigible pour les réservoirs plus larges**  
**24(11)** Lorsque la capacité d'un réservoir de propane ou d'ammoniac anhydre est supérieure à 1 000 gallons, le droit d'inspection bisannuelle exigible est de 150 \$ pour la première tranche de 1 000 gallons plus 15 \$ pour chaque tranche supplémentaire de 1 000 gallons ou fraction de cette capacité.

**Droit de base exigible pour l'inspection des installations frigorifiques**  
**24(12)** Le droit de base exigible pour l'inspection à l'installation est de 400 \$ par installation frigorifique.

**Annual inspection fee for refrigeration plant**

**24(13)** The annual inspection fee for a refrigeration plant varies with the size of the plant, as follows:

- |  |        |
|--|--------|
| (a) not exceeding 45.3592 t (50 tons):                           | \$110; |
| (b) exceeding 45.3592 t (50 tons) but not exceeding 100 tons:    | \$150; |
| (c) exceeding 90.7185 t (100 tons) but not exceeding 500 tons:   | \$215; |
| (d) exceeding 453.5923 t (500 tons) but not exceeding 1000 tons: | \$420; |
| (e) exceeding 907.1847 t (1,000 tons):                           | \$755. |

**Inspection fee for ammonia or gas distribution plant**

**24(14)** The fee for a plan and site inspection of an anhydrous ammonia or liquified petroleum gas distribution plant is \$215.

**Annual inspection fee for steam traction engine**

**24(15)** The annual fee for the inspection of a steam traction engine is \$110.

**Inspection fee for refineries and chemical plants**

**24(16)** The fees payable for the inspection of refineries and chemical plants on continuous non-destructive testing programs inspected by audit vary with the size of the plant, as follows:

- |  |           |
|--|-----------|
| (a) not exceeding 100 pressure vessels:                                    | \$2,700;  |
| (b) exceeding 100 pressure vessels but not exceeding 200 pressure vessels: | \$9,455;  |
| (c) exceeding 200 pressure vessels but not exceeding 300 pressure vessels: | \$16,200; |
| (d) exceeding 300 pressure vessels but not exceeding 400 pressure vessels: | \$22,970. |

**Droits d'inspection annuelle des installations frigorifiques**

**24(13)** Les droits d'inspection annuelle d'une installation frigorifique varient selon la taille de l'installation et s'établissent comme suit :

- |   |         |
|---|---------|
| a) au plus 45,3592 t (50 tonnes impériales) :   | 110 \$; |
| b) plus de 45,3592 t (50 tonnes impériales), mais au plus 100 tonnes impériales :     | 150 \$; |
| c) plus de 90,7185 t (100 tonnes impériales), mais au plus 500 tonnes impériales :    | 215 \$; |
| d) plus de 453,5923 t (500 tonnes impériales), mais au plus 1 000 tonnes impériales : | 420 \$; |
| e) plus de 907,1847 t (1 000 tonnes impériales) :                                     | 755 \$. |

**Droit exigible — installations de distribution d'ammoniac ou de gaz**

**24(14)** Le droit exigible pour l'inspection du plan et du site d'une installation de distribution d'ammoniac anhydre ou de gaz de pétrole liquéfié est de 215 \$.

**Droit exigible — tracteur à vapeur**

**24(15)** Le droit d'inspection annuelle d'une machine de traction à vapeur est de 110 \$.

**Droits exigibles — raffineries et usines chimiques**

**24(16)** Les droits exigibles pour l'inspection des raffineries et des usines chimiques inspectées au moment de vérifications menées dans le cadre de programmes permanents d'épreuves non destructives varient selon la taille de l'installation et s'établissent comme suit :

- |  |            |
|--|------------|
| a) au plus 100 appareils à pression :  | 2 700 \$;  |
| b) plus de 100 appareils à pression, mais au plus 200 appareils à pression : | 9 455 \$;  |
| c) plus de 200 appareils à pression, mais au plus 300 appareils à pression : | 16 200 \$; |
| d) plus de 300 appareils à pression, mais au plus 400 appareils à pression : | 22 970 \$. |

**Additional inspection fee for refinery or chemical plant**

**24(17)** Where a refinery or chemical plant referred to in subsection (16) has more than 400 pressure vessels, the inspection fee is \$19,140. for the first 400 pressure vessels and \$6,755 for each additional 100 pressure vessels or portion thereof.

**Inspection fee for nuclear component**

**24(18)** The fee for an in-service or non-shop inspection of a nuclear component is \$205 per hour.

**Inspection fee for guarded plant**

**24(19)** The fees for the inspection of a plant that is defined or classified as a guarded plant under *The Power Engineers Act* or the regulations under that Act are as follows:

- |   |            |
|---|------------|
| (a) for the first inspection:                     | no charge; |
| (b) for the second inspection:                    | \$30;      |
| (c) for the third and each additional inspection: | \$140.     |

**24(20)** [Repealed] M.R. 115/2003

**Fee for repairs to boiler or pressure vessel**

**24(21)** The fee for the inspection of repairs to a boiler or pressure vessel is \$140 per hour.

**Fee for inspection of piping**

**24(22)** The fee for inspection of piping is \$140 per hour, unless the inspection is of a medical gas piping system and is part of a shop inspection under subsection 23(2), in which case the fees prescribed under clause 23(2)(e) or (f) apply.

M.R. 259/88; 226/96; 115/2003; 228/2009; 127/2013

**Droits d'inspection supplémentaire**

**24(17)** Si une raffinerie ou une usine chimique visée au paragraphe (16) compte plus de 400 appareils à pression, le droit d'inspection exigible est de 19 140 \$ pour la première tranche de 400 appareils à pression, plus 6 755 \$ pour chaque tranche supplémentaire de 100 appareils à pression ou fraction de cette capacité.

**Droit exigible — composant nucléaire**

**24(18)** Le droit exigible pour l'inspection en service ou hors atelier d'un composant nucléaire est de 205 \$ l'heure.

**Droits exigibles — installations protégées**

**24(19)** Les droits exigibles pour l'inspection d'une installation définie ou classée comme une installation protégée en vertu de la *Loi sur les opérateurs de chaudière ou de compresseur* et de ses règlements d'application s'établissent comme suit :

- |   |           |
|---|-----------|
| a) première inspection :                              | gratuite; |
| b) deuxième inspection :                              | 30 \$;    |
| c) troisième inspection et inspections subséquentes : | 140 \$.   |

**24(20)** [Abrogé] R.M. 115/2003

**Droit exigible — réparations d'une chaudière ou d'un appareil à pression**

**24(21)** Le droit exigible pour l'inspection des réparations faites à une chaudière ou un appareil à pression est de 140 \$ l'heure.

**Droits exigibles pour l'inspection d'une tuyauterie**

**24(22)** Le droit exigible pour l'inspection d'une tuyauterie est de 140 \$ l'heure. Si l'inspection est faite sur un réseau de canalisation des gaz médicaux et fait partie d'une inspection en atelier prévue au paragraphe 23(2), le droit exigible est celui prévu à l'alinéa 23(2)e) ou f).

R.M. 259/88; 226/96; 115/2003; 228/2009; 127/2013

**Reduction of fee under section 24**

**25(1)** Where unfired pressure vessels are permanently installed in a bank with common piping connections, the inspection fee prescribed in section 24 shall apply for the largest of these pressure vessels and one-half of the prescribed fee shall apply in respect of each additional vessel.

**25(2)** Where an inspection certificate is issued for a period that is less than the normal one or two year period, the fee for the inspection certificate shall be that portion of the prescribed fee that corresponds to the portion of the period for which the inspection certificate is valid.

M.R. 226/96

**Fee for testing welders**

**26(1)** Subject to subsection (2), the fee payable is \$100 for

- (a) the testing or annual retesting of a welder; and
- (b) a welding procedure qualification test.

**Hourly fee**

**26(2)** Where, in the opinion of the chief inspector, the fee set out in subsection (1) does not apply, the fee payable is \$205 per hour.

**Fee for out-of-province welder**

**26(3)** Where a welder's licence is issued on the basis of a person holding a valid welder's licence from another province, the fee payable is \$90.

M.R. 154/97; 45/2003; 228/2009; 127/2013

**Fee for stamping boiler or pressure vessel**

**27** The fee for stamping

- (a) a boiler or pressure vessel is \$70; and
- (b) a portable cylinder manufactured in accordance with standards prescribed by the Canadian Transportation Agency is \$15.

M.R. 226/96; 45/2003; 228/2009; 127/2013

**Réduction du droit prévu à l'article 24**

**25(1)** Lorsque des appareils à pression non soumis au feu sont installés en groupe permanent doté de raccords de tuyauterie communs, le droit d'inspection prescrit à l'article 24 est exigible pour le plus grand de ces appareils à pression et la moitié du droit prescrit est exigible pour chaque autre appareil.

**25(2)** Si un certificat d'inspection est délivré pour une période inférieure à la durée normale de un ou deux ans, le droit exigible pour le certificat d'inspection est proportionnel à la période de validité du certificat.

R.M. 226/96

**Droit exigible pour les épreuves de soudeur**

**26(1)** Sous réserve du paragraphe (2), le droit exigible pour les épreuves de soudeur, les épreuves annuelles ou les épreuves d'aptitude à une opération de soudage est de 100 \$.

**Frais horaires**

**26(2)** Si l'inspecteur en chef est d'avis que le droit prévu au paragraphe (1) ne s'applique pas, les frais exigibles sont de 205 \$ l'heure.

**Permis délivré à un soudeur d'une autre province**

**26(3)** Si un permis de soudeur est délivré à une personne qui est titulaire d'un permis de soudeur valide d'une autre province, le droit exigible est de 90 \$.

R.M. 154/97; 45/2003; 228/2009; 127/2013

**Droit exigible pour l'estampillage**

**27** Le droit exigible pour l'estampillage :

- a) d'une chaudière ou d'un appareil à pression est de 70 \$;
- b) d'une bouteille portative fabriquée conformément aux normes prescrites par l'Office des transports du Canada est de 15 \$.

R.M. 226/96; 45/2003; 228/2009; 127/2013

**Fee for special or additional inspection**

**28** Where a special inspection is requested or an additional inspection is required by reason of material or work previously found by an inspector to be unsatisfactory, the fee for the special or additional inspection is the inspection fee under this regulation plus \$140 per hour and travelling expenses.

M.R. 226/96; 115/2003; 228/2009; 127/2013

**Fee for weekend or holiday inspection**

**29** Where an inspection is requested to be made on a Saturday, Sunday or general holiday, the fee is \$1,080. for each inspection plus travelling expenses.

M.R. 226/96; 115/2003; 228/2009; 127/2013

**Issuance of certificate**

**30** Upon completion of an installation, annual, biennial or other inspection, and upon payment of all prescribed fees and upon approval of a plant or pressure vessel, a certificate of inspection shall be issued, under section 5 of the Act, without further charge.

**Fee for duplicate certificate**

**30.1** Where a certificate of inspection has been lost, destroyed or defaced, a duplicate may be issued on payment of a fee of \$50.

M.R. 80/2005; 228/2009; 127/2013

**Fee for search of orders**

**31** The fee for a search of orders or other documents issued under the Act and this regulation are

(a) where no order or other document is found:	\$110;
(b) where an order or other document is found:	\$145.

M.R. 226/96; 228/2009; 127/2013

**Droit exigible pour l'inspection spéciale ou supplémentaire**

**28** Le droit exigible pour une inspection spéciale ou une inspection supplémentaire rendue nécessaire par suite de la découverte par un inspecteur d'un matériel ou d'un travail insatisfaisant est celui prévu au présent règlement pour une inspection plus les frais de 140 \$ l'heure ainsi que les frais de déplacement.

R.M. 226/96; 115/2003; 228/2009; 127/2013

**Droit d'inspection — week-end ou jour férié**

**29** Si on demande la tenue d'une inspection le samedi, le dimanche ou un jour férié général, le droit exigible est de 1 080 \$ par inspection, plus les frais de déplacement.

R.M. 226/96; 115/2003; 228/2009; 127/2013

**Délivrance du certificat**

**30** Une fois que l'inspection annuelle, bisannuelle, à l'installation ou autre est terminée, que tous les droits prescrits ont été payés et que de l'installation ou l'appareil à pression a été approuvé, un certificat d'inspection est délivré, conformément à l'article 5 de la Loi, sans autres frais.

**Droits exigibles pour le remplacement d'un certificat**

**30.1** Les droits de remplacement d'un certificat d'inspection perdu, détruit ou abîmé sont de 50 \$.

R.M. 80/2005; 228/2009; 127/2013

**Frais de recherche concernant des ordres**

**31** Les frais de recherche d'un ordre ou d'autres documents délivrés sous le régime de la présente loi ou de ses règlements s'établissent comme suit :

a) lorsqu'aucun ordre ou autre document n'est trouvé :	110 \$;
b) lorsqu'un ordre ou un autre document est trouvé :	145 \$.

R.M. 226/96; 228/2009; 127/2013



SCHEDULE  
(Subsection 23(3))

Fee for Shop Inspection of Single Unfired Pressure Vessel

	Imperial Gallons	U.S. Gallons	Litres	Cubic Feet	Cubic Metre	Fee
Including but not exceeding	110	132	500	18	0.5	\$115
Including but not exceeding	440	530	2000	70	2	\$145
Including but not exceeding	2200	2642	10000	353	10	\$205
Including but not exceeding	13200	15850	60000	2120	60	\$260
Including but not exceeding	26400	31700	120000	4240	120	\$350
Exceeding	26400	31700	120000	4240	120	\$400

M.R. 259/88; 96/95; 45/2003; 228/2009; 127/2013

ANNEXE  
[paragraphe 23(3)]

Droits exigibles pour l'inspection en atelier  
d'un appareil à pression non soumis au feu

	Gallons impériaux	Gallons américains	Litres	Pieds cubes	Mètres cubes	Droit
Atteignant sans dépasser	110	132	500	18	5	115 \$
Atteignant sans dépasser	440	530	2000	70	2	145 \$
Atteignant sans dépasser	2200	2642	10000	353	10	205 \$
Atteignant sans dépasser	13200	15850	60000	2120	60	260 \$
Atteignant sans dépasser	26400	31700	120000	4240	120	350 \$
Dépassant	26400	31700	120000	4240	120	400 \$

R.M. 259/88; 96/95; 45/2003; 228/2009; 127/2013